

Městský úřad Staňkov

odbor výstavby,

náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov

telefon: 379 410 272

fax: 379 492 125

email: podatelna@mestostankov.cz

IČO 253766

Spis. zn.: 2927/2017/SÚ

Staňkov dne : 25.1.2018

Č.j.: CJ 194/2018/SÚ

uvádějte vždy při písemném styku

Vyřizuje: Renata Řezníčková

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Veřejnou vyhláškou

Městys Koloveč, IČO 00253481, U staré fary č.p. 142, 345 43 Koloveč

(dále jen "žadatel")

podal dne 27.12.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:

obytná zóna II Koloveč,

zahrnující

dopravní a technickou infrastrukturu

pro výstavbu rodinných domů a dopojení stávajících částí

na pozemcích parc. č. 355/2, 1394/1, 1395, 1397/2, 1401/4, 1432/10, 1434/7, 1436/2, 1437/4, 1437/14, 1437/15, 1500/7, 1540, 1636/1, 1636/2, 1637, 1638/1, 1656/5, 1658/6, 1671/3, 2022, 2106, 2120, 2121, 2122, 2135, 2292 v katastrálním území Koloveč,

(dále jen „stavba“)

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty :

- SO 101 – komunikace – větev „A“
- SO 102 – komunikace – větev „B“
- SO 103 – chodník při silnici III/1858
- SO 104 – propojení místních komunikací OZ – větev „C“, větev „D“ (Polní ulice), větev „E“ (Luční ulice), větev „F“ (Lidická ulice)
- SO 301 – jednotná kanalizace
- SO 302 – vodovod
- SO 303 – kanalizační a vodovodní přípojky
- SO 401 – veřejné osvětlení
- SO 402 – rozhlas

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

- **SO 101 – komunikace – větev „A“** řešena jako místní komunikace funkční třídy D1 – zklidněná komunikace, obytná zóna; navržená komunikace propojuje silnici III/1858 se silnicí II/185 a volně navazuje na Sadovou ulici vybudovanou v I. etapě výstavby; základní šířka komunikace je 6 m, sklon

krytu je navržen jednostranný, jednotný 2,5%, po zřízení zemní pláně silničního tělesa budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky v celkové tl. 390 mm, komunikace je navržena s krytem z asfaltbetonu a lemována betonovým obrubníkem se základní nášlapnou výškou 120 mm, v místě sjezdů bude snížena na 40 mm; odvodnění komunikace bude zajištěno uličními vpustmi svedenými do kanalizace (SO 301); napojení na silnici II/185 a III/1858 bude provedeno formou přejížděného chodníku z asfaltbetonu a betonových tvarovek s reliéfním povrchem pro nevidomé; v trase komunikace jsou navrženy sjezdy k jednotlivým stavebním pozemkům s asfaltbetonovým povrchem, parkovací stání, které budou označeny na novém asfaltovém krytu vodorovným dopravním značením, v trase komunikace jsou navrženy tři zpomalovací prahy

- délka nově navržené komunikace SO 101 (větev „A“) je 398,19 m.
- součástí stavby bude zřízení části nového chodníku při silnici II/185 vpravo (ve směru do centra obce), základní šířka chodníku je 1,75 m, příčný sklon 2,0% směrem k travnatému pásu mezi chodníkem a vozovkou, kryt chodníku je navržen z betonových tvarovek a lemován obrubníky, na koncích chodníku a v místě navrhovaného sjezdu je navržena dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé
- **SO 102 – komunikace – větev „B“** řešena jako místní komunikace funkční třídy D1 – zklidněná komunikace, obytná zóna, navržená komunikace volně navazuje na Sadovou ulici, která byla vybudována v I. etapě; základní šířka komunikace je 6 m, sklon krytu je navržen jednostranný, jednotný 2,5%, po zřízení zemní pláně silničního tělesa budou provedeny nové konstrukční vrstvy komunikace v celkové tl. 390 mm, komunikace je navržena s krytem z asfaltbetonu, stejně jako jednotlivé sjezdy na pozemky, vozovka bude lemována silničním betonovým obrubníkem s nášlapnou výškou 120 mm, v místě sjezdů bude snížena na 40 mm; odvodnění komunikace bude zajištěno uličními vpustmi svedenými do stávající kanalizace; napojení na komunikaci II/185 bude provedeno formou přejížděného chodníku, který bude opatřen pásem z betonových tvarovek s reliéfním povrchem pro nevidomé; v trase komunikace jsou navrženy sjezdy k jednotlivým stavebním pozemkům a parkovací stání, které budou označeny na novém asfaltovém krytu vodorovným dopravním značením.

Délka nově navržené komunikace SO 102 (větev „B“) je 94,72 m.

- součástí stavby bude zřízení části nového chodníku při silnici II/185 vlevo (ve směru do centra obce), základní šířka chodníku je navržena 1,75 m, příčný sklon 2,0% směrem do vozovky, kryt chodníku je navržen z betonových tvarovek a lemován obrubníky, na konci chodníku a v místě navrhovaných sjezdů je navržena dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé
- **SO 103 – chodník při silnici III/1858** – chodník je navržen vpravo (ve směru na Zíchov) při silnici III. třídy č. 1858, šířka chodníku je 1,75 m, příčný sklon 2,0% směrem do vozovky, kryt chodníku je navržen asfaltbetonový, chodník bude lemován silničním obrubníkem s boční opěrou a s jednořadou předdlažbou z bet. tvarovky; základní výška nášlapu je navržena 120 mm, v místě vjezdu do obytné zóny bude snížena na 40 mm, v místě snížené obruby bude provedena úprava pro nevidomé; odvodnění komunikace bude zajištěno vpustmi svedenými do nově uložené kanalizace (SO 301)

Délka nově navrženého chodníku při silnici III/1858 (SO 103) je 151,96 m.

- **SO 104 – propojení místních komunikací OZ – větev „C“, větev „D“ (Polní ulice), větev „E“ (Luční ulice), větev „F“ (Lidická ulice)**
- nově navržené i stávající místní komunikace jsou řešeny jako místní komunikace funkční třídy D1 – zklidněná komunikace, obytná zóna, kromě Lidické ulice (větev „F“), která je řešena jako místní komunikace funkční skupiny C – zóna 30

Délka nově navržených komunikací SO 104 (větev „C“, větev „D“, větev „E“, větev „F“) je 134,86 + 155,06 + 70,4 + 92,67 m. Celková délka SO 104 je 452,99 m.

- **větev „C“** – navrhovaná komunikace propojuje nově navrženou komunikaci (větev „A“) s upraveným koncem Lidické ulice, dále je na ni napojena Polní ulice (větev „D“) a Luční ulice (větev

„E“); komunikace je navržena v základní šířce 5,5 m, sklon krytu je navržen jednostranný, jednotný 2,5 %; v trase komunikace jsou navržena parkovací stání a sjezd na pozemek parc.č. 2125, v místě napojení na stávající část Lidické ulice je navržen zpomalovací práh, zemní práce budou spočívat v sejmutí ornice (v místech jejího výskytu) spolu s odtěžením nezbytné vrstvy zeminy pro novou konstrukci vozovky komunikace ze šterkodrtě, obalovaného kameniva a asfaltového betonu v celkové tl. 390 mm

- **větev „D“ (Polní ulice)** - stávající komunikace propojuje nově navrženou komunikaci větev „C“ s ulicí Dlouhou; základní šířka komunikace je proměnná a vyplývá z uličního prostoru a ze situačního řešení, komunikace je navržena v základní šířce 5,50 m, která je v místě zúžení uličního prostoru zúžena na 3,5 m, sklon krytu je navržen jednostranný, jednotný 2,5 %; v trase komunikace jsou navržena parkovací stání a sjezdy k jednotlivým pozemkům, napojení na ulici Dlouhou bude opatřeno dlažbou s reliéfním povrchem pro nevidomé; zemní práce budou spočívat v odstranění ornice (v částech jejího výskytu), odstr. živičných a šterkových vrstev stávající komunikace spolu s odtěžením nezbytné vrstvy zeminy pro novou konstrukci vozovky komunikace ze šterkodrtě, obalovaného kameniva a asfaltového betonu v celkové tl. 390 mm

- **větev „E“ (Luční ulice)** – stávající komunikace propojuje nově navrženou komunikaci větev „C“ s ulicí Dlouhou, jedná se o úpravu části Luční ulice a jejího napojení na ulici Dlouhou; komunikace je navržena v základní šířce 5,5 m, která je však v místě zúžení uličního prostoru zúžena na 3,75 m, sklon krytu je navržen jednostranný, jednotný 2,5 %; v trase komunikace jsou navržena parkovací stání a sjezdy k jednotlivým pozemkům, napojení na ulici Dlouhou bude opatřeno dlažbou s reliéfním povrchem pro nevidomé; zemní práce budou spočívat v odstranění ornice (v částech jejího výskytu), odstr. živičných a šterkových vrstev stávající komunikace spolu s odtěžením nezbytné vrstvy zeminy pro novou konstrukci vozovky komunikace ze šterkodrtě, obalovaného kameniva a asfaltového betonu v celkové tl. 390 mm

- **větev „F“ (Lidická ulice)** – stávající komunikace propojuje silnici III. tř. č. 1858 s ulicí Dlouhou; jedná se o úpravu části této ulice a její napojení na ulici Dlouhou; základní šířka místní komunikace je proměnná a vyplývá z uličního prostoru, v začátku je v základní šířce 5,0 m, která je v místě napojení na stávající komunikaci (ul. Dlouhá) zvýšena na 6,0 m, sklon krytu je navržen jednostranný, jednotný 2,5 %; zemní práce budou spočívat v odstranění živičných a šterkových vrstev stávající komunikace spolu s odtěžením nezbytné vrstvy zeminy pro novou konstrukci vozovky komunikace ze šterkodrtě, obalovaného kameniva a asfaltového betonu v celkové tl. 390 mm; vozovka bude lemována silničním betonovým obrubníkem se základní nášlapnou výškou 120 mm, v místě sjezdů bude snížena na 40 mm

- napojení zóny 30 (větev „F“) na silnici III. tř. č. 1858 a napojení na ulici Dlouhou bude provedeno přes dlouhý zpomalovací práh, kryt zpomalovacího prahu bude dlážděn žulovou kostkou

- podél místní komunikace (větev „F“) je navržen chodník pro pěší s asfaltobetonovým krytem, základní šířka chodníku je navržena 1,75 m, která je však upravena s ohledem na okolní zástavbu, sklon krytu chodníku je 2,0% směrem do vozovky

Odvodnění stávajících i nových místních komunikací bude zajištěno novými uličními vpustmi svedenými do jednotné kanalizace

- **SO 301 – jednotná kanalizace** - pro odvod splaškových a dešťových vod z budoucích rodinných domů a zpevněných povrchů místních komunikací a silnice III. tř. č. 1858 je navržena **stoka „B“** (gravitační jednotná kanalizace), která bude provedena z plastového potrubí PP DN 300- DN 400 o celkové délce 353,6 m, a **stoka „BI“** DN 400 o celkové délce 18,48 m k odvodnění silničního příkopu a dílčího povodí směrem na Zíchov;

- stávající kanalizace DN 400 dl. 52 m bude přeložena – bude uloženo nové potrubí PVC DN 400 v délce 49,30 m – **stoka „A“** v prostoru nové komunikace (větev „C“); do stoky „A“ bude zaústěna odbočná **stoka „A3“** DN 300 délky 48 m pro odkanalizování stavebních pozemků a zároveň umožní napojení jednotné kanalizace v případě budování další etapy OZ; stávající kanalizace pod řešenou obytnou zónou bude doplněna v koncových úsecích o novou kanalizaci pro umožnění odkanalizování jak stávajících tak i budoucích kanalizací – jedná se o **stoku „A1“** DN 250 dl. 41,26 m a o **stoku „A2“** DN 250 délky 19,36 m; nově vzniklé stoky jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace

- **SO 302 – vodovod** – pro zásobování rodinných domů v nové obytné zóně pitnou vodou je navržen **vodovodní řad „I“** PE100 De110 v délce 249,19 m; k zokruhování stávajících vodovodních řadů v Polní a Luční ulici jsou navrženy **vodovodní řad „I-1“** PE100 De90 délky 62,05 a **vodovodní řad „I-2“** PE100 De90 délky 62,28 m; pro napojení budoucí rozvojové etapy OZ je navržen odbočný **vodovodní řad „I-3“** PE100 De110 v délce 39,91 m; **vodovodní řad „I-4“** PE100 De90 o délce 228,31 m bude v prostoru křižovatky napojen na páteřní vodovod „I“ a bude zásobovat nové RD v obytné zóně II; vodovodní řady budou provedeny z plastového plnostěnného potrubí PE100 HD ve tř. SDR17 (PN10) s regulačními uzávěry a hydrantem vč. osazení pojezdými poklopy v tř. D; nový vodovod je napojen na stávající řad v obci

- **SO 303 – kanalizační a vodovodní přípojky**

- **kanalizační přípojky** budou zajišťovat odvod splaškových a dešťových vod z rodinných domů v předmětné lokalitě; kanalizační přípojky z PVC DN 150 v prům. hl. 1,8 m budou napojeny na kanalizační odbočky DN 300/150/45 na jednotné kanalizaci; jedná se o veřejné části kanalizačních přípojek vyvedených k hranicím pozemků budoucích RD

- na stoku „A“ budou napojeny kanalizační přípojky : „KP1“ dl. 4,33 m, „KP2“ dl. 4,27 m, „KP3“ dl. 3,70 m, „KP4“ dl. 5,19 m, „KP5“ dl. 7,58 m, „KP6“ dl. 5,06 m, „KP7“ dl. 7,59 m, „KP8“ dl. 5,10 m, „KP9“ dl. 7,42 m, „KP10“ dl. 5,31 m,
- na stoku „A1“ bude napojena kanalizační přípojka „KP11“ dl. 8,13 m
- na stoku „A2“ bude napojena kanalizační přípojka „KP12“ dl. 6,18 m
- na stoku „A3“ bude napojena kanalizační přípojka „KP13“ dl. 5,97 m
- na stoku „B“ budou napojeny kanalizační přípojky „KP14“ dl. 7,98 m, „KP15“ dl. 4,96 m, „KP16“ dl. 7,74 m, „KP17“ dl. 6,28 m, „KP18“ dl. 8,74 m, „KP19“ dl. 8,39 m, „KP20“ dl. 8,96 m, „KP21“ dl. 3,66 m, „KP22“ dl. 10,40 m, „KP23“ dl. 5,48 m, „KP24“ dl. 11,12 m

Celková délka veřejných částí kanalizačních přípojek „KP 1-24“ PVC DN 150 bude 159,62 m.

- **vodovodní přípojky** budou zajišťovat přívod pitné vody do rodinných domů v předmětné lokalitě; vodovodní přípojky respektují souběžné umístění kanalizačních přípojek; budou provedeny z potrubí PE 100 De32; jedná se o veřejné části vodovodních přípojek vyvedených k hranicím pozemků budoucích RD

- na vodovodní řad „I“ budou napojeny vodovodní přípojky „VP1“ dl. 3,82 m, „VP2“ dl. 4,92 m, „VP3“ dl. 5,34 m, „VP4“ dl. 3,72 m, „VP5“ dl. 6,09 m, „VP5“ dl. 6,55 m, „VP7“ dl. 5,99 m, „VP8“ dl. 6,76 m, „VP9“ dl. 5,89 m, „VP10“ dl. 6,83 m,
- na vodovodní řad „I-1“ bude napojena vodovodní přípojka „VP11“ dl. 6,55 m
- na vodovodní řad „I-2“ bude napojena vodovodní přípojka „VP12“ dl. 3,44 m
- na vodovodní řad „I-3“ bude napojena vodovodní přípojka „VP13“ dl. 4,47 m
- na vodovodní řad „I-4“ bude napojena vodovodní přípojka „VP14“ dl. 6,51 m, „VP15“ dl. 6,45 m, „VP16“ dl. 6,21 m, „VP17“ dl. 7,84 m, „VP18“ dl. 7,30 m, „VP19“ dl. 6,90 m, „VP20“ dl. 7,44 m, „VP21“ dl. 5,17 m, „VP22“ dl. 8,77 m, „VP23“ dl. 6,93 m, „VP24“ dl. 9,69 m

Celková délka veřejných částí vodovodních přípojek „VP1-24“ PE De32 bude 149,58 m.

- **SO 401 – veřejné osvětlení** – zemním kabelovým vedením je navrženo pro novou obytnou zónu, částí ulice Luční a Polní, pro část propojující ulici Lidická s novou obytnou zónou a osvětlení chodníku podél silnice III.tř. č 1858 směrem na Zíchov; nová svítidla budou instalována v zeleném pásu a nebo v chodníku, vzdálenost sloupů bude minimálně cca 0,3 m od krajnice komunikace, výška stožárů bude 5 m, napojení nových svítidel bude provedeno z kabelového vedení provedené odbočením napájecího kabelu CYKY-J 4x10 od původních svítidel
- **SO 402 – rozhlas** – je navržen rozvod rozhlasu 100 V pro lokalitu nových rodinných domů; bodem napojení navrhované větve rozhlasu je stávající rozvodná krabice rozhlasu na sloupu veřejného osvětlení na křižovatce ulic Palackého a Sadová, z této krabice bude vedeno odbočení kabelem CYSY 2x4 a od sloupu bude vedeno zemní kabelové vedení ulicí Sadovou do nově navrhované obytné zóny II ukončené u sloupu VO na výjezdu na silnici III.tř. č. 1858, reproduktory budou instalovány na sloupech VO

Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

1.3.2018 v 8.30 hodin

se schůzkou pozvaných do **zasedací místnosti (v přízemí) MěÚ Staňkov.**

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení územního řízení se doručuje dle 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou.

Otisk úředního razítka.

Ing. Marcela Vostracká v.r.
vedoucí odboru

Za správnost : Renata Řezníčková

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce do doby konání ústního jednání :

Vyvěšeno dne: 26.1.2018 **Úřad městyse Koloveč** Sejmuto dne:
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč

Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup

ode dne: 26.1.2018 do dne:

Úřad městyse Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč

Obdrží:Účastníci územního řízení:

stanovení dle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona – doručeno jednotlivě

Městys Koloveč, IDDS: 9tbb3v5

sídlo: U staré fary č.p. 142, 345 43 Koloveč

stanovení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručeno jednotlivě

Antonín Soupír, Luční 375, 345 43 Koloveč

Michaela Soupírová, Luční 375, 345 43 Koloveč

GasNet, s. r. o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

stanovení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručeno veřejnou vyhláškou:

(účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)

poz.parc.č. 2082, 2086, 2085 + č.p. 393, 2087, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2104, 2105, 2107, 2108, 2111, 2112, 2113, 2117, 2119, 2118, 2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2164, 2162, 2166, 2165, 3128 + **č.p. 384**, 2167, 1434/8, 1434/9 + **č.p. 379**, 1432/1, 1432/14 + **č.p. 376**, 1432/13, 2073, 2074, 2075, 2072, 2071, 2070, 2076, 2078, 2079, 2080, 2077, 2124, 2128, 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2147, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2157, 1434/1, 1436/6, 1432/9, 2049, 2044, 1089/2, 1089/1, 1636/3, 1383/5, 1383/8, 1383/14, 786, 1383/11, 1383/15 + **č.p. 372**, 1383/12, 1383/13, 1383/20, 1671/2, 1383/7, 1394/9, 1390/1, 1390/2 + **č.p. 327**, 1390/3 + **č.p. 328**, 1386/1, 1386/6 + **č.p. 323**, 326/2, 326/3, 1397/5, 2123, 2125, 2126, 2130, 2145, 2143, 2141, 2139, 2137, 2136, 1401/3, 1401/6 + **č.p. 346**, 362/3, 362/5 + **č.p. 352**, 362/8, 362/10 + **č.p. 375**, 1400/4, 362/2, 362/11 + **č.p. 375**, 362/9, 1398/1, 1396/1, 358, 357 + **č.p. 243**, 360, 359/1 + **č.p. 199**, 1396/5 + **č.p. 340**, 1396/3, 1396/2, 1396/4 + **č.p. 341**, 361/1, 361/3, 361/2, 1401/1, 1401/7 + **č.p. 336**, 438, 1437/5, 1437/6, 1437/10 + **č.p. 44**, 1437/13, 1437/20 + **č.p. 377**, 1500/4, 1500/6, 1500/11 + **č.p. 387**, 1500/1, 1500/3, 1500/12 + **č.p. 391**, 1498/2, 1499/2, 1499/4, 1499/7, 1499/3, katastrální území Koloveč

- *správci sítí dopravní a technické infrastruktury :*

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN, IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s. r. o., IDDS: jmnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd

sídlo: Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice 1

Dotčené správní úřady

Městský úřad Domažlice, odbor územního plánování, IDDS: q25byeg

sídlo: náměstí Míru č.p. 1, Město, 344 01 Domažlice 1

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, IDDS: q25byeg

sídlo: náměstí Míru č.p. 1, Město, 344 01 Domažlice 1

Městský úřad Domažlice, odbor - silniční správní úřad, IDDS: q25byeg

sídlo: náměstí Míru č.p. 1, Město, 344 01 Domažlice 1

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Krajské ředitelství policie PK, územní odbor Domažlice - dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1