

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-10345/2021
Číslo jednací: MeDO-9093/2021-Aul-DS
Počet listů: 8
Vyřizuje: Aulická Lenka
Telefon: 379 719 263
E-mail: lenka.aulicka@mesto-domazlice.cz
Datum: 15.2.2021

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou podal dne 22.12.2020

městys Koloveč, IČO 00253481, U Staré fary č. p. 142, 345 43 Koloveč,
 kterého zastupuje společnost AQUA PROCON, s. r. o., divize Praha, Dukelských hrdinů č. p. 12, 170 00 Praha 7
 kterou zastupuje společnost AP INVESTING, s. r. o., IČO 60712121, Dukelských hrdinů č. p. 12, 170 00 Praha 7

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

schvaluje stavební záměr

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na soubor staveb:

„Kanalizace a ČOV, část 2 - čistírna odpadních vod, Koloveč“.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Koloveč
Identifikátor katastrálního území	668575
Název katastrálního území	Koloveč
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 715/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Koloveč
Číselný identifikátor vodního toku	10250959

Název vodního toku	Dravý potok
ID útvaru povrchových vod	BER_0240 Zubřina od toku Zahořanský potok po ústí do toku Radbuza
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-0640-0-00
Říční km vodního toku	5,000
Hydrogeologický rajon	6212
ID útvaru podzemních vod	62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	střed dosazovací nádrže: 1095328,21; 846657,04

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolovaná vodní díla	rekonstrukce a dostavba nových objektů v areálu stávající čistírny odpadních vod v Kolovči - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Účel užití vodního díla	zajištění centrálního čištění odpadních vod z celé obce stávající (částečně jednotná) a nově budovaná oddílná splašková kanalizace
Související vodní díla	
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu

Jedná se o stavbu

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod	městské odpadní
Způsob čištění - biologické čištění	aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace-denitrifikace)
Počet napojených EO	1054
Zpracování provozního řádu uloženo	ano
Zkušební provoz	ano
Délka zkušebního provozu	12 měsíců

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad vymezil účastníky společného řízení vlastníky pozemku parc. č. 715/9, 2512, 2511, 2510, 2911, 715/8, 721/3, 2513, 2502 v k. ú. Koloveč.

Popis stavby:

Jedná se o částečnou rekonstrukci stávající ČOV Koloveč, kde se nepředpokládá potřeba dalšího rozšiřování stávajících přípojek na veřejné inženýrské sítě.

Akce bude probíhat pouze v rámci areálu ČOV. Většina stávajících objektů ČOV bude s úpravami využívána dál pro zajištění navrhovaného systému čištění odpadních vod. Dojde pouze k úpravě některých areálových rozvodů. Umístění nových objektů bylo voleno s ohledem na polohu stávajících objektů a nutnosti zachování provozu ČOV po dobu její rekonstrukce. Jedná se o vybudování dvou nových zásadních objektů – nové dosazovací nádrže vč. čerpací stanice kalu a dále objektu chemického hospodářství.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem (koordinální situace) v měřítku 1:250 projektové dokumentace pro umístění stavby, kterou zpracoval Ing. Jan Vraný – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0202113, datum: 08/2020, č. zak. 1499618/16, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Vraný – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0202113, datum: 08/2020, č. zak. 1499618/16; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Případné změny v provedení stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení:
 - vyjádření CETIN a. s. pod č. j. 798790/20 ze dne 22.10.2020 – viz. příloha
5. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů:
 - koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j.: MeDO-59798/2020-Vac ze dne 9.12.2020 - z hlediska odpadového hospodářství:
Nevhodnou přebytečnou zeminu je možno využít v zařízení, které provozuje investor. Před zahájením provozu musí být specifikována kalová koncovka. Shrabky z česlí je možno shromažďovat s jiným druhem odpadů určeným na skládku pouze se souhlasem OŽP MěÚ Domažlice. Ten se vydává na žádost provozovatele rozhodnutím.
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
městys Koloveč, IČO 00253481, U Staré fary č. p. 142, 345 43 Koloveč,

Odůvodnění:

Dne 22.12.2020 podal stavebník žádost o společné povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil

shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- plná moc
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka pod značkou PVL-85244/2020/340/Hu ze dne 9.12.2020
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, pracoviště Domažlice ze dne 10.11.2020 pod č. j. KHSPK/27748/24/21/2020
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO Domažlice ze dne 9.11.2020 pod č. j. HSPM-3576-9/2019 DO
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-59798/2020-Vac ze dne 9.12.2020
- závazné stanovisko ke kácení stromu vydaného ÚM Koloveč dne 15.1.2021 pod č. j. 56/2021/ŽP
- vyjádření Chodských vodáren a kanalizací, a. s. ze dne 23.11.2020 pod zn. 231120
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101402520 ze dne 22.10.2020
- sdělení Telco Pro Services, a. s., pod zn. 0201143705 ze dne 22.10.2020
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700283574 ze dne 22.10.2020
- vyjádření CETIN a. s. pod č. j. 798790/20 ze dne 22.10.2020
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. pod zn. 5002246777 ze dne 19.11.2020
- 3x projektová dokumentace pro společné řízení, kterou zpracovala firma AQUA PROCON s.r.o. - Ing. Jan Vraný – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0202113, datum: 08/2020, č. zak. 1499618/16

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 1d vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy 8 (pro vydání společného povolení). Vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Popis stavby:

Návrh počítá s vybudováním dvou nových zásadních objektů – nové dosazovací nádrže vč. čerpací stanice kalu a dále objektu chemického hospodářství.

Nová dosazovací nádrž bude kruhová s horizontálním průtokem. Součástí nové DN bude i nová čerpací stanice, řešena jako armaturní šachta s čerpadly a armaturami, indukčním průtokoměrem a regulací průtoku vratného kalu. Pro chemické srážení fosforu bude ČOV doplněna o chemický stupeň představující osazení dvouplášťové zásobní nádrže síranu železitého o objemu 3 m³, s dávkovacím kabinetem, ve venkovním provedení se zateplením.

Dále se namísto stávajících česlí (průlina 20 mm) v objektu hrubého předčištění osadí nové jemné strojní samočisticí česle, s průlinami 6 mm. Dojde k obnovení vystrojení lapáku písku s pneumatickým režimem provozu. Ostatní objekty ČOV zůstanou ponechány a některé z nich projdou stavební úpravou v podobě sanace betonových konstrukcí (a to především u objektů dešťové zdrže a oxidačního příkopu), obnovou zámečnických prvků a výměnou technologických prvků (norných stěn, uzávěrů, atd.). Součástí stavby bude i doplnění trubních rozvodů (výtlaky kalu, rozvod chemie, atd.), obnova nebo úprava některých trubních a kabelových rozvodů ve vztahu k nově budovaným objektům, budou doplněny zpevněné plochy. Je navrženo osazení kyslíkové sondy do oxidačního příkopu a online přenos měřených hodnot přes ASŘTP ČOV na centrální dispečink provozovatele.

Popis stávajícího stavu ČOV:

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická založená na principu prodloužené aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Mechanická část je tvořena strojně stíranými česlemi a vertikálním lapákem písku. Z lapáku písku odtéká voda přes Parshallův měrný žlab osazený ultrazvukovým měřením hladiny do biologické části. Základem biologické části je oxidační příkop provzdušňovaný třemi povrchovými aerátory

s horizontální osou. Ve čtvercové vertikální dosazovací nádrži za oxidačním příkopem se odděluje vyčištěná odpadní voda od aktivovaného kalu. Vyčištěná odpadní voda odtéká do obtokového žlabu čistírny a následně do Kolovečského potoka. Kal oddělený v dosazovací nádrži je automaticky recirkulován do oxidačního příkopu jako vratný kal nebo je ručně čerpán z čerpací jímky do válcové zahušťovací nádrže. Ze zahušťovací nádrže se zahuštěný kal napouští na vysoušecí kalová pole nebo se odváží v tekutém stavu. Kalová voda ze zahušťovací nádrže a z kalových polí je odpouštěna potrubím kalové vody a odvedena do oxidačního příkopu.

Na tuto akci navazuje rozhodnutí ze dne 6.12.2019 pod č. j. MeDO-76158/2019-Aul-DS, kterým byla povolena 1. etapa této akce pod názvem "Kanalizace a ČOV, část 1 - splašková kanalizace, Koloveč".

Orgán územního plánování MěÚ Domažlice v koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-59798/2020-Vac ze dne 9.12.2020 uvádí:

Orgán územního plánování je dotčeným orgánem podle § 96b stavebního zákona. Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona je podkladem rozhodnutí nebo jiného úkonu v případě, že rozhodnutí nebo jiný úkon podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona, závisí na posouzení jím vyvolané změny v území. Orgán územního plánování posoudil předložený záměr stavby nových objektů ČOV a rekonstrukce stávajících objektů ČOV a došel k závěru, že předložený záměr nevyvolává takové změny v území, které by měly dopad do územního plánování. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování. Z tohoto důvodu orgán územního plánování nevydává závazné stanovisko.

Stavba vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka vydaného pod značkou PVL-85244/2020/340/Hu ze dne 9.12.2020 z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky možná, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení. Jedná se zejména o podmínku, že stavba musí být umístěna v souladu s koordinační situací v měřítku 1:250 projektové dokumentace pro umístění stavby, kterou zpracoval Ing. Jan Vraný – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0202113, datum: 08/2020, č. zak. 1499618/16, což je základním principem povolování staveb.

Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (podmínka č. 2).

Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděném vodním díle oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, a to min. 14 dní před zahájením stavby. Dále je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu název zhotovitele, z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl. Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (podmínka č. 3).

V podmínce č. 4 vodoprávní úřad citoval podmínky účastníků řízení. Jedná se o podmínky správce inženýrských sítí, přičemž vodoprávní úřad v nich odkazuje na přílohu rozhodnutí.

V podmínce č. 5 vodoprávní úřad citoval podmínky dotčených orgánů, a to podmínku odboru životního prostředí - odpadového hospodářství.

V podmínce č. 6 vodoprávní úřad stanoví, že stavbu lze užívat jedině na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení potřebných dokladů, neboť se podle § 119 odst. 1 stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti

nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a proto ji lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník předloží žádost a doklady dle § 22 vyhl.č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jako např.: prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby, doklad o prostorovém vytýčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, zaměření skutečného provedení stavby, protokol o těsnosti nádrží, protokol o těsnosti kanalizace, doklad o výsledku jednání s archeologem, závazné stanovisko krajské hygienické stanice, vyjádření odboru životního prostředí – odpadové hospodářství MěÚ Domažlice, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru PK, geometrické zaměření všech stávajících nebo nově vybudovaných staveb pro zápis do RUIAN, atd. Dále je nutné vodoprávnímu úřadu předložit, min. 14 dní před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, aktualizovaný kanalizační řád obce (řešit současně s výstavbou nových kanalizačních řadů v obci).

Stavba bude dokončena dle návrhu stavebníka do 31.12.2023 (podmínka č. 7).

Vzhledem k tomu, že při stavbě může docházet ke zvýšenému víření prachových částic, upozorňujeme na nutnost použití účinných opatření k minimalizaci emisí prachových částic (zaplachtování, skrápění apod.). Toto opatření vychází ze základního principu výše uvedeného zákona, Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad a opatření obecné povahy MŽP č.j.: 33589/ENV/16, ze dne 25.05.2016, tzn. předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví a snížena zátěž životního prostředí.

Při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se ust. § 22 a ust. § 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

Před zahájením prací na uvedené stavbě bude zajištěno vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou, podnikající podle zvláštních předpisů.

Před zahájením stavby vodního díla je stavebník podle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona):

Chodské vodárny a kanalizace, a. s., CETIN a. s., František Šlajs, Ing. Jan Kuneš, Anna Kunešová, Ing. Anna Kopecká, Petr Behenský, Romana Kopecká, Josef Behenský, Povodí Vltavy, státní podnik

Vodoprávní úřad zahrnul výše uvedené účastníky z důvodu vlastnictví nejbližších pozemků a staveb, jelikož by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodopravní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Bc. Petr März

vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

AP INVESTING, s. r. o., Ing. Petr Novák, Dukelských hrdinů č. p. 12, 170 00 Praha 7

ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)

Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: swzunqd

CETIN a. s., IDDS: qa7425t

František Šlajs, Tyršova č. p. 17, 345 43 Koloveč

Anna Kunešová, Vinohradská č. p. 2134/126, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Ing. Anna Kopecká, Žlutická č. p. 1481/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Petr Behenský, Růžová č. p. 165, 345 43 Koloveč

Romana Kopecká, Domažlická č. p. 8, 345 43 Koloveč

Josef Behenský, Domažlická č. p. 8, 345 43 Koloveč

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Městys Koloveč, IDDS: 9tbb3v5

ostatní účastníci řízení, kterým se prokazatelně nedaří doručit nebo jsou neznámého pobytu podle § 25 odst. 2 správního řádu, se rozhodnutí doručí veřejnou vyhláškou

Ing. Jan Kuneš, Boettingerova č. p. 2901/24, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

dotčené orgány

Městský úřad Domažlice, odbor život. prostředí, ochrana ovzduší, U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice 1

Městský úřad Domažlice, odbor život. prostředí, odpadové hospodářství, U Nemocnice 579, 344 01

Domažlice 1

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č. p. 1, 344 01 Domažlice 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a

Příloha (pro žadatele):

- kopie vyjádření CETIN a. s. pod č. j. 798790/20 ze dne 22.10.2020

Příloha (po nabytí právní moci):

- ♦ ověřená projektová dokumentace stavby
- ♦ štítek „Stavba povolena“

úřady pro vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

MěÚ Domažlice, U Nemocnice č. p. 579, 344 01 Domažlice

ÚM Koloveč, U Staré fary č. p. 142, 345 43 Koloveč

Úřad městyse Koloveč

U Staré Fary 142

345 43 Koloveč

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne: 17.2.2021

Sejmuto dne:

a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Úřad městyse Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč