

Městský úřad Domažlice

odbor životního prostředí

Náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579, 344 20 Domažlice

Č.j.: OŽP-6545/10-36915/2010/Kitz-DS

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, ☎ 379 719 272

Datum: 30.7.2010

Věc: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek

**Jan Hronek, nar. 29.12.1962, Thomayerova č.p. 331, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1,
Mgr. Pavlína Hronková, nar. 23.3.1969, Thomayerova č.p. 331, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1**

(dále jen "stavebník") podali dne 7.7.2010 žádost o vydání:

1) povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů, do bezejmenného levostranného přítoku Merklínky.

Údaje o místě vypouštění odpadních vod:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Koloveč
Identifikátor katastrálního území	668583
Název katastrálního území	Zichov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1202, 1657/3 v katastrálním území Zichov
Číselný identifikátor vodního toku	131900000100
Název vodního toku	Merklínka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-085
Říční km vodního toku	27,70
Hydrogeologický rajon	622
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	-1095933, -843692

Popis vypouštění odpadních vod:

Druh vypouštěných vod	splaškové
Druh recipientu	vodní tok - levostranný bezejmenný přítok Merklínky
Související vodní dílo	čistírna odpadních vod
Účel povoleného nakládání s vodami	odvedení přečištěných odpadních vod z rodinného domku č.p. 17 do bezejmenného levostranného přítoku Merklínky

Údaje o rozsahu vypouštění odpadních vod:

Průměrné povolené	0,006 l/s
Maximální povolené	0,009 l/s
Maximální měsíční povolené	0,023 tis. m ³ /měs.

Roční povolené	0,184 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	na dobu 10 let, max. do 30.6.2020
Velikost zdroje znečištění v EO	4

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

BSK5	0,007 t/r
CHSKCr	0,018 t/r
NL	0,008 t/r
a) BSK5 Hodnota "p"	38,1 mg/l
BSK5 Hodnota "m"	57,1 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "p"	95 mg/l
CHSKCr Hodnota "m"	143 mg/l
c) NL Hodnota "p"	44 mg/l
NL Hodnota "m"	65 mg/l

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	NE
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	2x ročně
Typ vzorků	prostý
– hodnota „m“ nesmí být překročena	
– rozborů bude provádět akreditovaná laboratoř	
– výsledky rozborů vzorků je stavebník povinen archivovat po dobu 5-ti let	

2) stavebního povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 stavebního zákona pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):

„ČOV Micro 0,5 a kanalizace pro RD č.p. 17, Zichov,,

V členění na tyto stavební objekty:

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod	splaškové
Mechanické čištění	primární sedimentace
Biologické čištění	aktivační
ČOV	typová ČOV, dodaná jako kompletní výrobek (Micro 0,5)
Zkušební provoz	NE

Kanalizační stoka

z RD do ČOV	celková délka 1 m PVC Js 125 mm
Z ČOV do potoka	celková délka 8,8 m rPE 1“
objekty	výustní šachta – beton 400 x 400 mm

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených skutečných obyvatel	4
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24	0,45 m ³ /den

a) BSK5 Přítok	476,2 mg/l
BSK5 Odtok	38,1 mg/l
b) CHSKCr Přítok	952,4 mg/l
CHSKCr Odtok	95,24 mg/l
c) NL Přítok	436,5 mg/l
NL Odtok	43,65 mg/l

na místě:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Koloveč
Identifikátor katastrálního území	668583
Název katastrálního území	Zichov
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1202, 1657/3 v katastrálním území Zichov
Číselný identifikátor vodního toku	131900000100
Název vodního toku	Merklínska
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-085
Říční km vodního toku	27,70
Hydrogeologický rajon	622
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	-1095940, -843696

Výstavba ČOV a kanalizace bude probíhat na parcelách kat.č. 1202 a 1657/3 v k.ú. Zichov.

Celková délka splaškové kanalizace činí 9,8 m. Splašková odpadní voda z objektu rekreačního domku bude odvedena potrubím z PVC Js 125 mm v délce 1 m do ČOV Micro 0,5 (s čerpáním). Vyčištěná odpadní voda z ČOV bude čerpána kalovým čerpadlem a potrubím z rPE 1" v délce 8,8 m odváděna do bezejmenného vodního toku, který je levostranným přítokem Merklínsky.

V místě napojení vyčištěných odpadních vod je vodní tok zatrubněn betonovými trouby o průměru 300 mm, zde se provede nová výustní betonová šachta o vnitřních rozměrech 400 x 400 mm.

K podkladům rozhodnutí bylo předloženo:

- žádost podle ustanovení vyhlášky o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
- územní rozhodnutí odboru výstavby, vodního hospodářství a dopravy MěÚ Staňkov pod č.j.: 1116/2010/SÚ ze dne 15.7.2010
- souhlas odboru výstavby, vodního hospodářství a dopravy MěÚ Staňkov č.j.: 1163/2010/SÚ ze dne 22.7.2010
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j.: OŽP-DS-448/10-24622/2010/Mar ze dne 27.5.2010
- vyjádření odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice z hlediska územně plánovací dokumentace pod č.j.: OVÚP-1405/2010-25913/2010/Sd ze dne 26.5.2010
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Domažlice pod č.j.: OPV/DO/438/10 ze dne 12.5.2010
- smlouva o splnění podmínek souvisejících s realizací ČOV mezi Janem a Mgr. Pavlínou Hronkovými a Městysem Koloveč ze dne 18.5.2010
- doklady o informování vlastníků sousedních pozemků
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j.: 1009/2010/Ku ze dne 12.5.2010
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j.: 1296/10/173 ze dne 13.5.2010

- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pod č.j.: 56382/10 ze dne 11.5.2010
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracovala firma PRAVES spol. s r.o., Petrovická 286, Domažlice – Marcela Hořeňovská, autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické - ČKAIT 0201776, datum: 5/2010, č.zak. 39/10

Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

23.8.2010

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, úřední dny: Po,St 7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod., Út,Čt 7:00-11:30 a 12:00-15:15).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Mgr. Jiří Beran
vedoucí odboru životního prostředí
v.z. Bc. Petr März

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

Jan Hronek, Thomayerova č.p. 331, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1

Mgr. Pavlína Hronková, Thomayerova č.p. 331, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1

ostatní účastníci (dodejky)

Václava Vágnerová, Na Tržišti č.p. 341, 345 61 Staňkov I

Daniel Jirkovský, Kollárova č.p. 598/20, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně

Zemědělská akciová společnost Koloveč, IDDS: px7teiw

Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Domažlice, Haltravská 438, Domažlice, 344 01 Domažlice

Městys Koloveč, IDDS: 9tbb3v5

dotčené orgány

MěÚ Staňkov, odbor výstavby, vodního hospodářství a dopravy, IDDS: xmub3pq

Osobám, které nejsou vodoprávnímu úřadu známy, a osobám neznámého pobytu se podle § 25 odst. 2 správního řádu doručí oznámení veřejnou vyhláškou:

Václav Bláha, Zichov č.p. 7, 345 43 Koloveč

Lucie Jirkovská, Sokolovská č.p. 1117/65, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 3. 8. 2010

Sejmuto dne:

Podpis, razítko



Úřad městyse Koloveč
Tyršova 10
345 43 Koloveč